

Analyserapport

Rekvirent: Grundejerforeningen Teglgården Dalgårdsvej 74 6600 Vejen	Sagsnavn: Grundejerforeningen Teglgården Begrænset kontrol Sagsbeh.: Niels Peter Haugaard
--	---

Prøver modtaget: 07-02-2020	Analyse påbegyndt: 07-02-2020	Rapportdato: 20-02-2020
Antal prøver: 1	Opbevaring: På køl	Rapport nr.: 2006-690
		Bilag: 0

Lab. nr.	2006-690-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	SFR								
Udtaget fra dato:	07-02-2020								
kl.:	11:00								
Prøve ID	Køkken hane bl. batteri Overbakken 1								
Parameter			Minimum	Maksimum	Enhed	Metode	Detek- tions- grænse	Usikker- hed □	
Farve	Ingen					Subjektiv vurdering*			
Lugt	Ingen lugt					Subjektiv vurdering*			
Smag	Normal					Subjektiv vurdering*			
Udseende	Klar					Subjektiv vurdering*			
Prøvetagning, kemi	Stikprøve					DS/ISO 5667-5:2006			
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve					ISO 19458:2006			
Temperatur	12,6				°C	SM 2550:2005, Felt		+/- 1	
pH	7,7		7	8,5		DS 287:1978, Felt		+/- 0,2	
Ledningsevne, 25°C	50,5				mS/m	DS/EN 27888:2003, Felt	1	+/- 6 %	
Ilt	10,5				mg/l	DS/EN 25814:2003, Felt	0,2	+/- 15 %	
Jern	0,028			0,2	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009 1)	0,01	+/- 15 %	
Kimtal 22 °C PCA	2			200	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000 2)	1	+/- 0,150(lg)	
Coliforme bakt.37Gr.	<1			i.m.	MPN/100 mL	DS/EN ISO 9308-2:2014 2)	1	+/- 0,25 (lg)	
E. coli	<1			i.m.	MPN/100 mL	DS/EN ISO 9308-2:2014 2)	1	+/- 0,25 (lg)	



DANAK
Test reg. nr. 428

HØJ✓ANG
LABORATORIER A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Grundejerforeningen Teglgården Dalgårdsvej 74 6600 Vejen	Sagsnavn:	Grundejerforeningen Teglgården Begrænset kontrol	Sagsbeh.:	Niels Peter Haugaard
Prøver modtaget:	07-02-2020	Analyse påbegyndt:	07-02-2020	Rapportdato:	20-02-2020
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Rapport nr.:	2006-690
				Bilag:	0

Overskridelser: ingen

Betegnelser:

□ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Denne rapport er i henhold til gældende bestemmelser i bekendtgørelse 802 af 28. Juni 2016.

Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:

* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig. i.a.: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.

#: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

Ledningsevnen er korrigeret til 25 °C ved hjælp af temperaturkompensering.

2,4+2,5-dichlorphenol angives som sum, da de ikke kan adskilles.

Min. og max.-værdier ifl. Bekendtgørelse nr. 802 af 28. Juni 2016., taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger sig at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdier anvendes analyseresultatet i rapporten.

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale

Øvrige analyser er lavet hos Højvang, Dianalund

1) Analysen er udført af underleverandør med SWEDAC nr.: 1006

2) Holstebro afdeling.

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:

Grundejerforeningen Teglgården, Niels Peter Haugaard, nphaugaard@vejen-net.dk

Kolding Kommune, Natur og Vand, vandforsyning@kolding.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Gitte Pedersen

Laborant